

SMÅ AVLOPP



HISTORIK

1949	Slamavskiljning
1969	Efterföljande rening
2007	Reduktionskrav

VARFÖR


Hälsoskydd, Grundvatten, Miljö



REDUKTIONSKRAV

<i>Ämnen</i>	<i>Skyddsnivå</i>	
	<i>Normal</i>	<i>Hög</i>
BOD (organiskt)	90%	90%
P (fosfor)	70%	90%
N (kväve)		50%

Bakterier - Badvatten kvalitet







MINIRENINGSVERK



KRETSLOPPSANPASSAT

Förmultningstoalett

Förbränningstoalett

Multrum

Kräver oftast åtgärder:

Ombyggnation

Separation av urin o fecies

Kompostering/omhändertaganade



Slut

